

質問回答書

令和3年8月24日

「金沢市立病院駐車場管制システム賃貸借業務」仕様書等についての質問及び回答

番号	項目	質問内容	回答内容
1	契約	本賃貸借業務はリース契約でしょうか、それともレンタル契約でしょうか	リース契約です。
2	リース契約の種類	所有権移転リースですか。所有権移転外リースですか。	所有権移転外リースです。
3	再リース	賃貸借期間終了後に再リースの可能性はあるのでしょうか。	可能性はあります。
4	システム機器の扱い	賃貸借業務期間満了後、納入したシステム機器はどのような扱いになりますか。	現状では返却（再リース後の返却を含む）の予定です。
5	固定資産税	固定資産税は加味すればよろしいでしょうか。	契約書第16条に「物件上の公租公課は賃貸人の負担とする」と記載していますので加味してください。
6	賃貸借料に含まれる費用	入札仕様書には「本工事機器の撤去に要する全ての費用を含む」とあり、契約書には「当該賃貸借料賃貸借期間終了後の撤去費用を含む」とありますが、本件賃貸借料には既存機器の撤去費用と更新機器の将来の撤去費用を含めるということでしょうか。	既存機器の撤去費用は本入札には含みません。更新機器の将来の撤去費用を含んでください。
7	既設機器の取扱	既設機器について、一部の機器は「既設流用」との記載がありますが、流用しない既設機器については落札業者の負担にて取り外しの上、別途ご指示のある場所へ集約させて頂ければ宜しいでしょうか。	流用しない既設機器の取外しについては本入札には含みません。当方で手配する事業者が処分します。作業日程については後日協議とします。
8	駐車券発行機	駐車券は磁気ストライプ紙でもよろしいでしょうか	耐水型サーマル紙と同等の性能であり仕様書の仕様を十分満たしたうえで、市場価格的に同等の金額で購入可能であれば可能とします。
9	駐車券発行機	廃券処理に回収BOX収納枚数約300枚以上と記載がありますが、約200枚程度でも可能でしょうか	可能です。

10	駐車券発行機	駐車券の色を変えることとの記載がありますが、券面印刷の色を変えることと理解してよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
11	全自動精算機	精算記録及び集計記録は、SD カードに記録することと記載がありますが必要性を教えてください。 (精算記録、集計記録は管理計算機に取り込まれます。管理計算機がトラブルの際には全自動精算機本体内にデータは蓄積されます。)	毎日日報を出力して料金の精算を行っており、管理計算機にトラブルが生じた際に料金の精算をするためバックアップしたデータをSDカード又はその他外部記録媒体に記録するか、精算機本体に記録したデータを他のパソコンでも確認できる仕様としてください。
12	全自動精算機	全自動精算機はヒーター付にする必要がありますか	機器の設置場所を鑑み、冬季でも機器に影響がないのであれば必要ありません。
13	カーゲート	ゲートバーの記載にてグラスファイバーまたはアルミバー選択可能であることとありますが、グラスファイバーのみでよろしいでしょうか (アルミバーは高額となり、ほとんどご採用いただくことがありません)	どちらの材質でも使用可能な機器を選定してください。納入するゲートバーの材質については事業者様の判断にて決定してください。
14	管理計算機	PC本体はノートPCとなっていますが、収納が可能であるならデスクトップPCでもよろしいでしょうか	ノートPCは引出式ラックに収納しており、必要に応じて引き出して使用します。 引出の寸法が約 H150, W500, D600 しかなくデスクトップパソコン(本体、モニター、UPS等)を収納するのは困難と考えております。